

**WINDISCH**

Abteilung Planung + Bau

Dohlenzelgstrasse 6 Tel: +41 56 460 09 60
5210 Windisch Fax: +41 56 460 09 65bauverwaltung@windisch.ch
www.windisch.ch**Bestehende Gebäude, Umbauten und Instandsetzungen
Deklaration zur Überprüfung der Erdbebensicherheit**

Ort:	5210 Windisch
Strasse	Lindhofstrasse 2
Parzelle:	2496
Bauvorhaben:	Pflegezentrum Lindenspark, Sanierung Trakt Aare
Eigentümer:	Sanavita AG, Lindhofstrasse 2, 5210 Windisch
Projektverfasser:	Erdin Architekten AG, Spinnereistrasse 2, 5300 Turgi
Bauingenieur:	Gerber + Partner Bauingenieure AG, Dohlenzelgstrasse 6, 5210 Windisch

Die Relevanz für eine Überprüfung der Erdbebensicherheit nach
Merkblatt SIA 2018 ist gemäss Bewertung des Projektteams gegeben.

☒ ja
☐ nein

Begründung:

Resultat der Überprüfung der Erdbebensicherheit
gemäss Merkblatt SIA 2018.

Erfüllungsfaktor
 $\alpha_{eff} = \dots 0,24$

Falls $\alpha_{eff} < 0.25$

Erdbebensicherungsmaßnahmen werden umgesetzt

☒ ja
☐ nein

Begründung:

Falls $0.25 < \alpha_{eff} < \alpha_{adm}$

Erdbebensicherungsmaßnahmen werden umgesetzt

☐ ja
☐ nein

Begründung:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen der Eigentümer und der Projektverfasser die Richtigkeit der
angegebenen Informationen.

Bemerkungen

.....
.....

Ort und Datum Windisch, 21.07.2026

Eigentümer
Sanavita AG
Lindhofstrasse 2
5210 Windisch

Projektverfasser

Erdin Architekten AG
Projektverfasser ETH FH SIA
Spinnereistr. 5 5300 Turgi
mail@erdinarchitekten.ch
www.erdinarchitekten.ch
056 209 04 50

Bauingenieur
WINDISCH, 06/07/26
M. Dimovskov