

Formular Installationsgesuch Anschluss Wasser

PLZ / Gemeinde: 5210 Windisch

Strasse / Nr.: Joggelacker (Haus A)

Parzellennummer: 246

Nutzungen und Wasserbedarf:

☒ Wohnungen: Anzahl: 6 Stk. ☒ Zentralboiler 800 ltr. ☐ Einzelboiler ltr.
☐ Gewerbe / Industrie Bedarf max. l/min.
Wasserlöschposten: ☐ bestehend ☐ neu max. l/min.
Sprinkleranlage: ☐ bestehend ☐ neu max. l/min.
Anzahl Belastungswerte LU: 157 LU

Erschliessung:

Haupt- / Anschlussleitung:

Hausanschlussleitung:

Material / Durchmesser:

Heizungsfüllventile sind nicht zu berücksichtigen.

Verwendungszweck	LU KW	LU WW	Anzahl	Tot. LU KW	Tot. LU WW	Tot. LU gesamt
Wohnbereich						
WC- Spülkasten	1	0	9	9	0	9
Waschtisch	1	1	15	15	15	30
Spülbecken	2	2	6	12	12	24
Haushaltsgeschirrspülmaschine	1	0	6	6	0	6
Dusche	2	2	6	12	12	24
Badewanne	3	3	6	18	18	36
Waschtrog	2	2	1	2	2	4
Haushaltswaschautomat	2	0	7	14	0	14
Entnahmearmatur für Balkon	2	0		0	0	0
Armatur für Garten und Garage	5	0	2	10	0	10
Diverse						
Bidet	1	1		0	0	0
Waschrinne	1	1		0	0	0
Urinoir Spülung Automatisch	3			0	0	0
Ausgussbecken	2	2		0	0	0
Stand und Wandausguss	2	2		0	0	0
Getränkeautomat	1			0	0	0
Coiffeur Brause	1	1		0	0	0
Spezialinstallationen	Beschreibung					l/min.
Kühl-, -Klimaanlagen						
Rohrweitenbestimmung gemäss Wasserleitsätzen W3 SVGW Ausgabe 2013				Summe LU Gesamt	157	

Regenwassernutzung:

☐ Verwendung / Umfang

Bemerkungen: Evtl. Kombispeicher Heizung/Warmwasser

Ort, Datum: Brugg, 04.08.2026

Unterschriften:

Hossle GmbH
Ingenieurbüro H/L/S
Aaraustrasse 96
5200 Brugg
Tel. 056 / 444 23 23

Formular Installationsgesuch Anschluss Wasser

PLZ / Gemeinde: 5210 Windisch

Strasse / Nr.: Joggelacker (Haus B)

Parzellennummer: 246

Nutzungen und Wasserbedarf:

☒ Wohnungen: Anzahl: 6 Stk. ☒ Zentralboiler 800 ltr. ☐ Einzelboiler ltr.
☐ Gewerbe / Industrie Bedarf max. l/min.
Wasserlöschposten: ☐ bestehend ☐ neu max. l/min.
Sprinkleranlage: ☐ bestehend ☐ neu max. l/min.
Anzahl Belastungswerte LU: 157 LU

Erschliessung:

Haupt- / Anschlussleitung:

Hausanschlussleitung:

Material / Durchmesser:

Heizungsfüllventile sind nicht zu berücksichtigen.

Verwendungszweck	LU KW	LU WW	Anzahl	Tot. LU KW	Tot. LU WW	Tot. LU gesamt
Wohnbereich						
WC- Spülkasten	1	0	9	9	0	9
Waschtisch	1	1	15	15	15	30
Spülbecken	2	2	6	12	12	24
Haushaltsgeschirrspülmaschine	1	0	6	6	0	6
Dusche	2	2	6	12	12	24
Badewanne	3	3	6	18	18	36
Waschtrog	2	2	1	2	2	4
Haushaltswaschautomat	2	0	7	14	0	14
Entnahmearmatur für Balkon	2	0		0	0	0
Armatur für Garten und Garage	5	0	2	10	0	10
Diverse						
Bidet	1	1		0	0	0
Waschrinne	1	1		0	0	0
Urinoir Spülung Automatisch	3			0	0	0
Ausgussbecken	2	2		0	0	0
Stand und Wandausguss	2	2		0	0	0
Getränkeautomat	1			0	0	0
Coiffeur Brause	1	1		0	0	0
Spezialinstallationen	Beschreibung					l/min.
Kühl-, Klimaanlage						
Rohrweitenbestimmung gemäss Wasserleitsätzen W3 SVGW Ausgabe 2013				Summe LU Gesamt	157	

Regenwassernutzung:

☐ Verwendung / Umfang

Bemerkungen: Evtl. Kombispeicher Heizung/Warmwasser

Ort, Datum: Brugg, 04.08.2026

Unterschriften:

Hossle GmbH
Ingenieurbüro H/L/S
Aarauerstrasse 96
5200 Brugg
Tel. 056 / 444 23 23