



Querschnitt
Treppe-Lift
Haus A (Haus B + 22 cm)

Bauherrschaft: Schatzmann Liegenschaften AG

Architekt: Schatzmann AG

QS Brandschutz: Brandschild GmbH

Informationen Brandschutz			
Gebäudehöhenkategorie:	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)		
Konzept:	Bauliches Brandschutzkonzept		
Nutzung:	Wohnen MFH		
Feuerwiderstand:			
Tragwerk:	Geschossdecken:	brandabschnittsbildende Wände:	vertikale Fluchtwege:
R 60	REI 60	EI 60	REI 60 - RF1

Legende Brandschutz:		Fluchtwege		Löscheinrichtungen	
Brandabschnitte	Feuerwiderstand EI 60-RF1	vertikaler Fluchtweg	Feuerwehr	Handfeuertöfler	Wasserrisikoposten, Standort / Schlauchlänge in Meter (WLP)
	Feuerwiderstand EI 30-RF1	horizontaler Fluchtweg			
	freizuhalten Fläche	Notausgang / SN-EN 179 oder nicht abschliessbar			
	Feuerwiderstand EI 30				
	Feuerwiderstand E 30				
Abschlüsse	Tür / Tor EI 30	Hauptzugang Feuerwehr	Diverses	Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung	Personenbelegung xxx Personen
	Tür / Tor / Abschluss E 30	Zusätzl. Zugang Feuerwehr			
	selbstschliessend (TS)	Schlüsseldepot (ausser)			
		Schlüsselresort (innen)			
		Feuerwehrrufahrt und Bewegungsfläche (für Fz bis 18t)			
	brandfallgesteuert	Stellfläche Feuerwehr (für Fz bis 18t)			

BRANDSCHILD

Bauvorhaben

Neubau 2 MFH mit Einstellhalle

Joggelacker Parzelle 246, 5210 Windisch

Grundrisse Untergeschosse und Schnitt

Baueingabe

Bauherrschaft

Schatzmann Liegenschaften AG

Postfach 234, 5252 Lupfig

Brandschild GmbH

Hauptstrasse 2b | 5212 Hausen

056 955 7 555 | www.brandschild.ch

2643

M 1:100

Plan-Nr.

2643_101

Datum

13.07.26

Revision

26.08.26

Gez./Gep.

nr/sh

Format

84/60

0

5

10 m

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum des Verfassers und darf ohne dessen Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden (§§ 1.3 und 15 des Urhebergesetzes)