



Legende und Symbole


Flucht- und Rettungswege




Türen und Abschlüsse



Feuerwiderstand Tragwerk / Brandabschnitt




Löscheinrichtungen




Brandmeldeanlage




Feuerwehr




Elektroeinrichtungen




Nutzungen



Verschiedenes



Definition Durchgangsbreite Türen



Mitgeltende Unterlagen

Die Brandschutzpläne sind ein Anhang zum Brandschutzkonzept und nur mit diesem zusammen aussagekräftig.
Plansstand Architekt

Die Brandschutzpläne basieren auf dem Architektenplan vom 20. September 2021

Bachofner GmbH, 9467 Främsen

Grundriss Untergeschoss 1:200

Für diesen Plan gilt die Legende von Seite 1.

offene Punkte / Bemerkungen
- sind alle SiZo eingetragen?

Einstufung Geschossanforderungen: Untergeschoss

Tragwerk und Brandabschnitte:

- brandabschnittsbildende Decke REI 60
- brandabschnittsbildende Wand, tragend R 60, EI 60
- brandabschnittsbildende Wand, nicht tragend EI 60
- tragende Wand / Bauteile, nicht brandabschnittsbildend R 60
- vertikaler Fluchtweg REI 60 - RF 1
- horizontaler Fluchtweg, korridorseitige Bekleidung EI 60, BSP 30 - RF 1
- Steigzone EI 30

Flächenspiegel Brandabschnitte

- Halle, Garderobe	1'569 m ²
- Hauswart, Lager	285 m ²
- Schutzraum	187 m ²
- Nebenflächen (Steigzonen, Technik, Keller, etc.)	165 m ²
- Verkehrsflächen (Korridore, Treppenhäuser, Lifte)	180 m ²
Total Brandabschnittsfläche	2'386 m ²

systematischer Querschnitt 1:200

